

Casys GmbH

Facility Management für Immobilien

Hagenauer Str. 42

65203 Wiesbaden Biebrich

Telefon: 0611-30 888 30

Fax: 0611-30 888 85

Arbeitsschein-Nr. 44

Leistungsnachweis

Objekt:

EKZ Rödermark

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ OBI-Baumarkt
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Kaufland
- ☒ Lidl
- ☐ Takko
- ☐ HandyIn
- ☐ EKZ Rödermark Aussenanlage
- ☐ Außenanlage
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

Wasserschaden vom Dach. Wasser eintrittsstelle lokalisiert und mit Bildern dokumentiert, aufs Dach gestiegen und vorab überprüft ob eine schadhafte stelle zu sehen ist, kein Schaden sichtbar, (Firma Heil Dachdecken) ist informiert. Beschädigte Deckenpanele am Abgang ausgetauscht. Zur sicherheit eine alte panelle noch draufgelegt und mit doppelter Glaswolle matten ausgelegt und zusätzlich noch eine Matte auf den Eisenträger, damit dieser Wasser aufsaugen kann.

Menge / Einheit	Material
Km	einfach 43 km x 2 = 86 km

Seite 1

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.08.2012	16.08	18.08	Tayfun Sökmen
19.08.2012			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung