

Casys GmbH

Facility Management für Immobilien

Tel.: 0611 / 308 88 30

Fax.: 0611 / 308 88 85

Leistungsnachweis

Objekt:

EKZ Rödermark

Ober-Rodener-Straße 13.17

63322 Rödermark

Leistungsort:

Handysoft

Leistungsdatum:

06.06.2012

Mietbereich/Außenanlage

Art der Arbeiten:

Meldung vom Mobiltelefon Anbieter das Wasser
aus der Decke kommt. 06.06.2012 um 12:30 Uhr.

Bilder von der Wasser eintrittsstelle gemacht, Deckenpanne
abgemacht, ist komplett Trocken. Eintritt ist rechts am Schaufenster oberhalb
Wasser scheint von Vordach, hinter dem Treppblech runterzulaufen
und am der Trockenleitung der Springleranlage runterzulaufen und von der Kante
Das Oberlicht aufgemacht untere Leiste ist Trocken. 4 runter zu Tropfen

Menge/Einheit	Material
06.06	
1230-1415	Tafeln Schimen

06.06.12

Datum

Unterschrift Monteur

Seite 1

Ausführung bestätigt:
Unterschrift Kunde