



Firma
Facility EAST GmbH
Jägerschloßchenstr. 53
09125 Chemnitz

Angebot	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	A-00.404	18.04.2016	K09125001	keine

Sehr geehrte ,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ==> Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Dietmar Richter

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 26.12.2014 und dem 07.01.2015 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Notdienst 26.12.2014 ab 18:00 Feiertag, A-Schein # 506.1. Alarm Druckabfall in der Trockengruppe 2 der Sprinkleranlage Kaufland. Die Feuerwehr war vor Ort. Verwaltung informiert. Arbeitseinsatz: Schieber der Alarmventilstationen Trockengruppe geschlossen. Alarmglocke außer betrieb genommen. Wasser und Druckluft am DLWK wider aufgefüllt. Anlage wider in Betrieb genommen, Notdienst der Firma Nohl informiert, Servicetechniker kommt am 27.12.2014 um 7:00 Uhr.	3,25 Stunden	77,00	19,0	47,55	250,25
An und Abfahrt	88 Km	0,50	19,0	8,36	44,00
Übertrag auf Seite 2					294,25

