

Unsere Steuer-Nr. 007 246 06335



Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Taifun Dienstleistungs GmbH - Am Elfengrund 47 - 64297 Darmstadt

Firma
Facility EAST GmbH
Jägerschlößchenstr. 53
09125 Chemnitz

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91
eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
Bankleitzahl: 508 900 00
Konto-Nr.: 52 479 00
BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Angebot	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	A-00.404	18.04.2016	K09125001	keine

Sehr geehrte ,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ==> Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Dietmar Richter

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 26.12.2014 und dem 07.01.2015 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
<p>Notdienst 26.12.2014 ab 18:00 Feiertag.</p> <p>Alarm Druckabfall in der Trockengruppe 2 der Sprinkleranlage Kaufland.</p> <p>Die Feuerwehr war vor Ort.</p> <p>Verwaltung informiert.</p> <p>Arbeitseinsatz: Schieber der Alarmventilstationen Trockengruppe geschlossen. Alarmglocke außer betrieb genommen. Wasser und Druckluft am DLWK wieder aufgefüllt. Anlage wieder in Betrieb genommen, Notdienst der Firma Nohl informiert, Servicetechniker kommt am 27.12.2014 um 7:00 Uhr.</p>	3,25 Stunden	77,00	19,0	47,55	250,25
An und Abfahrt	88 Km	0,50	19,0	8,36	44,00
					Übertrag auf Seite 2
					294,25

Angebot A-00.404 vom 18.04.2016		Seite 2	Übertrag von Seite 1		294,25
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag	
Notdienst am 29.12.2014 Kaufland ab 18:00 Uhr Montags. Um 18.05 Uhr rief Herr Müller (Marktleiter) an und teilte mit das beim Takko draußen am Pfosten Luft aus der Leitung kommt. Einsatz: Druckverlust an der Trockengruppe 2 an der Entleerung ist das Kugelventil durch Frost gefroren und abgeplatzt (siehe Bilder). Entleerungsventil oberhalb abgesperrt alle Drücke in der Sprinklerzentrale komplett aufgefüllt und die Anlage wieder in Betrieb genommen.	3,75 Stunden	77,00	19,0	46,10 242,65	
An und Abfahrt	88 Km	0,50	19,0	8,36 44,00	
		Nettobetrag gesamt	580,90		
		MwSt. gesamt	110,37		
		Unser Angebotspreis	691,27		