



Firma
Retkauf II S.a.r.l.
Roedl-ID 187 524
Frau Charlotte Moran
Neundorfer Str. 68
08523 Plauen

Angebot	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	A-00.423	27.05.2016	K08523001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Moran,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ==> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Frank Friedrich

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 26.11.2015 und dem 26.11.2015 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Objekt-Nr.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Notdienst: bis 18:00 A-Schein # 728 vom 26.11.2015, Pumpe der Hebeanlage im Kaufland HAR Raum ausgefallen, permanenter Alarm-Ton. Schacht geöffnet. Wasserstand bis ca. 20 cm bis Boden-Kante. Defekt an HV gemeldet und Situation mit Fotos dokumentiert. Spontan-Test erfolgreich. Nach leichten Hammerschlägen auf die Metall-Zuleitung sprang die Pumpe wieder und hat den Schacht leer gepumpt.	1,92 Stunden	38,50	19,0	14,04	73,92
An und Abfahrt	46 Km	0,50	19,0	4,37	23,00
Nettobetrag gesamt					96,92
MwSt. gesamt					18,41
Unser Angebotspreis					115,33