



Firma
Retkauf II S.a.r.l.
Roedl-ID 187 524
Frau Charlotte Moran
Neundorfer Str. 68
08523 Plauen

Angebot	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	A-00.425	29.05.2016	K08523001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Moran,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ==> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Frank Friedrich

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 15.01.2016 und dem 15.01.2016 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Noteinsatz am 15.01.2016, A-Schein # 766. Anruf vom Kaufland um 13:00 Uhr Lüftungsstörung und Brandgeruch. Zunächst nach der Geruchsursache gesucht, gesamte Lüftungsanlage abgelaufen und alle klappen geöffnet und gerochen und genau angeschaut, sämtlich Ein und Auslässe überprüft. Facility EAST informiert und nach Rücksprache Firma Elmatic beauftragt, waren um 14:30 Uhr im Objekt. Zwischenzeitlich die Brandgeruchsursache ausgemacht, es kam vom Konzessionär Schumacher. Die Störung an der Lüftungsanlage wurde zurückgesetzt. Es ist dringend notwendig das die Lüftungsanlagen von Deichmann und Takko intensiv gewartet werden müssen. Siehe Bilder.	3,75	70,00	19,0	49,88	262,50
Übertrag auf Seite 2					262,50

Angebot A-00.425 vom 29.05.2016		Seite 2	Übertrag von Seite 1		262,50
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
An und Abfahrt	Stunden 88 Km	0,30	19,0	5,02	26,40