

Casys GmbH

Facility Management für Immobilien

Hagenauer Str. 42

65203 Wiesbaden Biebrich

Telefon: 0611-30 888 30

Fax: 0611-30 888 85

Arbeitsschein-Nr. ~~488~~ ☐

Leistungsnachweis

Objekt:

EKZ Rödermark

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

- ☐ Handyln
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Baumarkt
- ☐ ~~Kauf~~anlange

Leistungsorte:

- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Backhaus Bickert GmbH
- ☐ DM - Markt
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager
- ☐ EKZ Rödermark
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ Lidl Markt
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐

205

Art der Arbeiten:

Anruf Kaufland um 15:33 Uhr, Alarm in der BMF
ausgelöst, Fehlercode = Drahtbruch ÜE-Ausgang 1.
Um 16:54 Uhr Lectro Notdienst 0177-333 1787 angerufen
Techniker sollte in 10 min. zurückrufen um 17:45 Uhr erfolgte der
rückruf. Leitungen und Sicherung überprüft einlage um
17:35 Uhr Rückgesetzt fehler ist weg. Bosch Sicherheitsdienst
und Kaufland Sicherheitsdienst angerufen, die Anlage ist wieder
in Betrieb. Auslöser war die ISDN Anlage.

Menge / Einheit	Material
8h-Phicht	88K

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.10.2013	1545	1845	Tayfun Sökmen

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0611 30 74 70 78 10
Kunde bestell. Auslieferung
Tayfun Sökmen
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Steilstraße 35, 74172 Neckarsulm