

Casys GmbH

Facility Management für Immobilien

Hagenauer Str. 42

65203 Wiesbaden Biebrich

Telefon: 0611-30 888 30

Fax: 0611-30 888 85

Arbeitsschein-Nr. 218 - 1

Leistungsnachweis

Objekt:

EKZ Rödermark

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

☐ Außenanlage

Art der Arbeiten:

Leistungsorte:

☐ DM - Markt

☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG

☐ Dänisches Bettenlager

☒ EKZ Rödermark

☐ Kaufland

☐ OBI-Bäcker

☐

Wartung teil II Sprinkleranlage Kaufland, mitarbeit
alle 3 BMA abgemeldet alle Strömungswächter an den
Prüf- und Testanschlüssen angelöst alle Melder kontrolliert
Alarmmeldungen Feuer angelassen auf die BMA.

8⁰⁰ - 11⁴⁵ Uhr

12¹⁵ - 13⁰⁰ Uhr Entwässern der TRV Gruppe 2.

Nach abschluß der Wartungsarbeiten alle 3 BMA wieder
in Betrieb genommen. 13⁰⁰ - 13⁴⁵

Menge / Einheit	Material
An u. Abficht	88 km

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.12.2013	8 ⁰⁰	11 ⁴⁵	Tayfun Sökmen
13.12.2013	12 ¹⁵	13 ⁰⁰	Tayfun Sökmen

13⁰⁰ 13⁴⁵ Tayfun Sökmen

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epselon GmbH & Co. KG

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung