

Casys GmbH


Facility Management für Immobilien

Hagenauer Str. 42

65203 Wiesbaden Biebrich

Telefon: 0611-30 888 30

Fax: 0611-30 888 85



Arbeitschein-Nr. 244 - 2

Leistungsnachweis

Objekt:

EKZ Rödermark Allgemein

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

- ☐ EKZ Rödermark
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ Lidl Markt
- ☐ OBI-Bäcker

Außenanlage

Leistungsorte:


- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Backhaus Bickert GmbH
- ☐ Casys GmbH Facility Management für Immobilien
- ☐ DM - Markt
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Dänisches Bettenlager
- ☐ Handyln
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Baumarkt
- ☐ Takko
- ☐

Art der Arbeiten:

Lichtschalter im Büro erneuert (Schalter ist defekt) 12⁰⁰ - 12³⁰
Brandschutz für Lager abgerissenes Kabel neu montiert und
den Schließmechanismus eingestellt. 11⁰⁰ - 11³⁰
Anlieferampe die Lampen brennen permanent, Bewegungs-
melder überprüft 2 Defekte Bewegungsmelder sollten getauscht
werden. 11³⁰ - 12⁰⁰
Angebot erfolgt.

Menge / Einheit	Material
1	Serien Schalter

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.01.2014	11 ⁰⁰	12 ³⁰	Tayfun Sökmen
30.01.2014			


Tayfun Sökmen



Kunde bestätigt Ausführung