

Facility EAST GmbH

Jägerschlößchenstr. 53
09125 Chemnitz

Telefon: -
Fax: -



Arbeitsschein-Nr. 387 - 1

Leistungsnachweis

Leistungsorte:

Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG

Objekt:

Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Art der Arbeiten:

Anruf um 08:05 Uhr das Wasser vorne am Schachtstein bei der Kusse von der Decke tropft. 9:08 Uhr Verwaltung informiert. Vor Ort Bilder gemacht, Deckenplatte untersucht und die Wasser eintrittsstelle lokalisiert. Verwaltung informiert. Dach abgesucht und selber nichts gefunden, nach rückspurche Firma Heil angerufen sind um 13:30 Uhr gekommen.

Mit dem Dachdecker 070-1822309 noch mal alles abgegangen bis 14:00 Uhr dann den Dachdecker alleine gelassen, noch langen Seilen Loch gefunden (ist wohl etwas durch gefallen) Loch mit neuer Folie verklebt. Alles aufgeräumt und aufgewischt. Siehe Bilder, Eimer hochstehen gelassen und Ragede mit Folie geschützt. Muss eine neue Deckenplatte montiert werden.

Menge / Einheit	Material
88 Km	An + Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.07.2014	09:05	14:00	Tayfun Sökmen
09.07.2014	14:30	15:00	Tayfun Sökmen

Tayfun Sökmen

Deichmann SE
Ober-Rodener Straße 8-12
63322 Rödermark
Kunde bestätigt Ausführung