

Facility EAST GmbH

Jägerschlößchenstr. 53
09125 Chemnitz

Telefon: -
Fax: -



Arbeitsschein-Nr. 387 - 2

Leistungsnachweis

Objekt:

Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG

Außenanlage

Kaufland.

Art der Arbeiten:

- Verwaltung informiert das Reko an der rechten Automatiktür festgestellt hat das der Motor defekt ist und die Steuerung schlüssel.
- 12⁰⁰ - 12²⁰ Uhr
- Den Servicetechniker für die ELA begleitet und den Fehler nach der Montage der Lautsprecher nochmal überprüft. Fehler lag an einer Brücke, Fehler behoben Anlage Funktion Ok. 12⁰⁰ - 13⁰⁰ Uhr.
- Sprinkler Test 3 Anlagen 13⁰⁰ - 14⁰⁰, 14⁰⁰ - 14³⁰, 16⁰⁰ - 17⁰⁰
- Alle Türen abgeschlossen, verstopften Shipong Kaufland gereinigt und wieder eingebaut. 17⁰⁰ - 17³⁰

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.07.2014			Tayfun Sökmen
09.07.2014			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 61 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

64705

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Tayfun Sökmen
Telefon 0 61 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Kunde bestätigt Ausführung