

Facility EAST GmbH

Jägerschloßchenstr. 53
09125 Chemnitz

Telefon: -
Fax: -



Arbeitschein-Nr. 387 - 4

Leistungsnachweis

Leistungsorte:

Objekt:

Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG

Außenanlage

Mobil Funk

Art der Arbeiten:

Wasser eintritt Schaufenster von Vorne rechts am ~~der~~
Pforten.
Mit Dachdeckler auf das Vordach gegangen Ursache
gesucht.
Ursache Scheint an abschlussblech am Pfosten die
beschädigte Silikon fuge zu sein, Dachdeckler hat dies
mit Silikon abgedichtet 15⁰⁰ - 15³⁰ Uhr.
Bilder vorher, nachher war nicht möglich weil keine
leiter mehr da war.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.07.2014	15 ⁰⁰	15 ³⁰	Tayfun Sökmen
09.07.2014			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 1 40 78 10
Telefax 0 60 74 1 40 78 11 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelsstraße 35, 74172 Heilbronn

Kunde bestätigt Ausführung