

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 480 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- DM-Markt Filial-Nr.: 763
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
-

Art der Arbeiten:

Wegen der erneuten Verstopfung der Wasserablaufleitung Ø 150
Beim Metzger, Bäcker und Frieser war am 24.11.2014
ca. um 14:45 Uhr die Rohreinigungsfirma Schwarzer
Mr. Grün im Objekt und hat die Leitung frei gefräst. Letztacssage
Mr. Grün waren Fettrückstände in der Leitung.

Gesamter Abwasserrohre fotografiert insbesondere die Fettabscheider-
leitung ~~aus~~ zusätzlich die Revisionsdeckel der Fettabscheider-
leitung demontiert und nochmal in die Röhre geschaut,
keine Rückstände, des Weiteren nochmal beim Metzger
Wasserlaufen gelassen. Kein Wasser ist durch die Fettrohre
gekippt, alles mit Bildern dokumentiert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:	Anschrift der Filiale: Kaufland Rödermark Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17 63322 Rödermark Telefon 0 60 74 / 40 78 10 Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19
25.11.2014	14:45	15:45	Tayfun Sökmen	
25.11.2014				Firma Kaufland Rödermark GmbH & Co. Kt. bestätigt Ausführung Röderstraße 13, 74172 Neckarsulm