

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 506 - 1

Objekt:

Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
-

Art der Arbeiten:

Noteinsatz: Alarm Trockengruppe 2 der Sprinkleranlage
hat ausgelöst und die Feuerwehr war vor Ort.

Arbeitsinsatz: DLWk mit Wasser aufgefüllt, Schieber der
Trockengruppe geschlossen, Alarmanlage aus Betrieb genommen
nachdem das Wasser im DLWk OK war Druckluft
dazugegeben, in der BMA die Sprinklergruppe 2 abgeschaltet.
Der Servicenotdienst technischer kommt am 27.12.2014
um 7⁰⁰ Uhr und ~~behebt~~ die Störung und
Entleert die Trocken gruppe

Menge / Einheit	Material
88 Km	Nan und 195 Fahrt.

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.12.2014	18:00	21:30	Tayfun Sökmen
26.12.2014			

64705	Anschrift der Filiale: Kaufland Rödermark Ober-Rodener Strasse 13, 15 und 17 63322 Rödermark Telefon 0601 74149 7810 Telefax 0601 74149 781419
Tayfun Sökmen 172 Nach Kündigung bestätigt Ausführung	