

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 561 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ DM-Markt Filial-Nr.: 763
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland
- ☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- ☐

Art der Arbeiten:

Routine Sprinkler Test.
Objekt begehung.

- Automatik Tür von innen nach aussen rechts Nr. 26307
ist der Antriebsriemen aus der Schiene.
Reko und HV informiert. Reko hat die Tür wieder
instand gesetzt. Bilder

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.02.2015	07:00	14:00	Tayfun Sökmen
27.02.2015			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 75 11 10 10
Kunde bestätigt Ausführung

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckersulm