

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 636 - **2**

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- OBI Markt
 Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 DM-Markt Filial-Nr.: 763
 Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
 EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
 Kaufland
 Takko Markt
 getrennte Sammel Materialrechnung

Art der Arbeiten:

Lagerbeleuchtung geht nicht in früheren soche dann
Elektriker Dottki angerufen. 12⁰⁰ - 14⁰⁰ Uhr
Alle stecker und die Wechselschalter überprüft
mit erichter Firma Telefonat. (Pichler) fern sech
über SPS alle Klemmen angezeigt Funktioniert alles wieder

Menge / Einheit	Material
80 Km	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.07.2015	11:00	14:30	Tayfun Sökmen
04.07.2015			

Tayfun Sökmen

Deichmann SE
Ober-Rodener-Strasse 3 - 13
63322 Rödermark
Kunde bestätigt Ausführung