

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 725 - ☐

728

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☒ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

- ☐ OBI Markt
- ☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- ☐ getrennte Sammel Materialrechnung

Art der Arbeiten:

Not einsetz!

Pumpe der Hebeanlage im HMR-Raum ausgefallen.
Schacht geöffnet. Wasserstand bei ca. 20 cm bis Boden-
Kante.

Defekt an Hausverwaltung gemeldet und Situation
mit Fotos dokumentiert.

Spontan-Test erfolgreich. Nach leichten Hammer schlägen
auf die Metall-Zuleitungen sprang die Pumpe wieder und hat
den Schacht leergepumpt.

Eine Wartung der Anlage ist dringend empfohlen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.11.2015	15:50	17:45	Bernd Schnädelbach
23.11.2015			

64705

Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Essigsäure & Essigsäure
Bernd Schnädelbach
Hofstraße 35, 74172 Neckarsulm