

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 740- ☐

752

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- ☐ OBI Markt
- ☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- ☐ getrennte Sammel Materialrechnung

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

## Art der Arbeiten:

- Routine Begehung der Aussenanlage und komplettes Dach
- Sprinkler Test 3-mal
- Störung Dänischesbettenlage vom 26.12.2015 um 11:45:56 Uhr  
Melder Nr. 18. nach absprache telefonisch mit HPS Hr.  
Wohld melden rausgenommen und wieder in betrieb genommen  
Störung ist weg.

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Absicht

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.12.2015	10:00	17:00	Tayfun Sökmen
29.12.2015			

**64705**

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 40 78 100  
Telefax 0 60 74 40 78 119

Kunde bestätigt Ausführung

Tayfun Sökmen

Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
63417 Neckarsulm