

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 753 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- ☐ Takko Markt
☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☒ Dänisches Bettenlager
☒ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
☒ Kaufland
☒ OBI Markt
☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
☐

Art der Arbeiten:

- Routine Begelung der Aussenanlage und der Dachfläche
- Routine Sprinkler Test 3-mal
- Nohl kurzfristig begleitet bei dem Auftrag 328300 Tiefpunktentwässerung
- Transparent / Werbeplakat an der Wand Vorloch vom Kaufland aufgehängt, weil hinter dem Transparent nicht gestrichen ist = Bilder.
- Dänischesbettenlager Melder Störung Nr.18 das zweite mal Melder abgeschaltet nach absprache mit HPS.
- Notstrom generator Test.

Menge / Einheit	Material
88km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.01.2016	730	1500	Tayfun Sökmen
08.01.2016			

[Handwritten signature]

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epcor GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Tayfun Sökmen Kunde bestätigt Ausführung