

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 880

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Kaufland: Störung Sprinkler-Pumpe zu hoher Wasserstand im Auffangbecken.

Kessel läßt sich nicht mit Wasser füllen. Behoben.

Heizung: Fachbetrieb sagt alles ok. Liefert keinen Grund für die erhöhte Leistungsanforderung für die Klima-Anlage.

Herren-WC: Wasserhahn locker. Behoben.

Beide Urinale laufen immer noch über.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.05.2016	10:00	14:50	Bernd Schnädelbach
20.05.2016			

34705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19
Epsilon GmbH & Co. KG

Kunde bestätigt Ausführung