

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 969

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
-

Art der Arbeiten:

Begehung und vorsprachen bei den Marktverantwortlichen des Objekts. Überprüfung ob die Steckdose für die Sprinklerpumpen Hebezpumpe installiert ist, JA.

Versorgungsstellen (Strom) für die Monteure Klimaanlagentausch Apotheke bereitgestellt.

Notbeleuchtung vom OBI Markt hing runter, neu befestigt.

Koaleszenzabscheider auf der Parkfläche gesucht nicht gefunden, es müssen alle Kanaldeckel geöffnet werden um rein zu schauen.

Gemäß OBI Blitzschutzbestandszeichnung 21.10.2015 Bilder der bezeichneten stellen vom Plan Zeichnungsnummer: 022/10/15 gemacht.

Menge / Einheit	Material
<i>Anzahl</i>	
1x	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.09.2016	9:45	15:00	Tayfun Sokmen
08.09.2016			

64705

		Anschrift der Firma: Kaufland Rödermark Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17 63322 Rödermark
		Telefon: 069 74 / 40 78 10 Telefax: 069 74 / 40 78 14 19
Tayfun Sokmen		
Kunde bestätigt Ausführung		