

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161021-1

## Objekt:

Takko Markt  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- dm-drogerie markt
- \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:


Anruf Marktleitung Takko, das die Lüftung nur kalte Luft bläst. Per Telefon versucht das Problem zu beheben, ohne erfolg.

Nach Rödermark zum Markt gefahren.

Vorort die Lage überprüft die Lüftung bläst im Lager und im hinteren teil bei den Umkleiden kalte Luft. Frank Friedrich informiert mit Elmatic gesprochen, die sind nicht zuständig. Erfragt wer die Lüftung Wartet. Firma Climtech GmbH Tel 030 / 75 65660 und mit Herrn Weil gesprochen. Anlage runter gefahren und noch mal hoch. Anlage geht wider.

Menge / Einheit	Material
88 Km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
21.10.2016	12:00	16:45	Tayfun Sökmen
21.10.2016			

  
Tayfun Sökmen

