

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161031-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage. 3-mal Sprinkler test. Besprechung mit den Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage. 3-mal Sprinkler test. Besprechung mit den Marktverantwortlichen. Vorstellung des neuen Marktleiter vom Kaufland Herr Patrick Wenzel.

- Der Friseur hat gemeldet dass aus der Lüftung laute Geräusche kommen. Lüftung überprüft, selber festgestellt das, dass Lager an einer der Lüfter defekt ist und die Laufgeräusche über die Rohre bis zum laden gelangen.

Herr Friedrich informiert und mit Elmatic um 14:15 Uhr Herrn Jäger telefoniert, parallel wurde ein Auftrag über Herrn Friedrich rausgegeben.

- Bei der letzten Prüfung VDS / DEKRA wurde bemängelt das keiner in den Ventilator Überdruckanlage über den Fluchttunnel kommt und das angeblich kein Schlüssel vorhanden wäre.

Schlüssel zum Raum, ist an der Steckdose direkt neben der Klappe.

Bilder der Anlage gemacht und die Letzte Prüfung ist von 11.2013 durch Elmatic.

- Heizungspumpen Ausfall beim OBI Markt, mit Herrn Grund Telefoniert, wegen des Feiertags war das Büro geschlossen. Habe die Erlaubnis bekommen schnell eine Abhilfe zu schaffen.

Firma Sanitär / Heizung Schäfer und Sohn angerufen, Herr Schäfer ist um ca. 15:00 Uhr gekommen gemeinsam mit Marktleiter Herrn Dietrich zum Heizungsraum gegangen. Herr Schäfer meinte das wohl die Platinen der pumpen defe

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
-

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.10.2016	945	1730	Tayfun Sökmen
31.10.2016			

64705

Anschafft der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 10

Firma Kaufland Vertrieb-Edition GmbH & Co. KG
Firmensitz 64267 Darmstadt
Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung