

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161111-2

**Objekt:**

Kaufland  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- 

**Art der Arbeiten:**

Forma Nohl hat angerufen und sich für 12:00 Uhr angemeldet um das Restwasser auszupumpen. Alle vorbereitende Maßnahmen getroffen: Alle Räume die notwendig sind aufgeschlossen, Langeleiter für den Einstig organisiert 10 m, geholfen die Große Mobilepumpe (Leistung 800 l/min.) in den Schacht zu lassen. Beim abpumpen über den B-Schlauch darauf geachtet das die Hebepumpe vom Haus das Wasser rauspumpt. Nach dem die Pumpe nicht weiter das Wasser pumpen konnte und die Monteure um ca. 13:30 Uhr gehen mussten haben wir noch schnell gemeinsam meine kleine Handpumpe (Leistung 9.900 Liter/Stunde) vorbereitet und an 3/4" schlauch angeschlossen. Raumgröße 21 m x 6,7 m Wasserstand h 0,25 cm und im Pumpenschacht ca. 6 m<sup>3</sup> Wasser. Immer wider zwischen Wasser Reservoir, Sprinklerzentrale und HAR Raum kontrolliert. Ca. um 16:00 Uhr Sanitärfirma Schäfer und Sohn, Herr Schäfer den Sacht gezeigt und besprochen das für Montag den 14.11. 2016 um 6:00 Uhr das Gerüst und Material in den Schacht gebracht wird. Zeit 11:00 – 19:30 Uhr es ist noch Restwasser vorhanden, welches am Samstag abgepumpt wird.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.11.2016			Tayfun Sökmen
11.11.2016			

\_\_\_\_\_  
Tayfun Sökmen

\_\_\_\_\_  
Kunde bestätigt Ausführung