

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161118-2

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- \_\_\_\_\_

**Art der Arbeiten:**

8:00 – 9:45 Uhr, Firma Elmatic hat Termin für die Reparatur der Lüftungsanlage und zugleich soll Elmatic die vom Herrn Grund gemalten unterlagen zu der Lüftung Durchgehen. Dafür war zusätzlich noch ein Herr dabei. Alle relevanten Räume aufgeschlossen, BMA abgemeldet, und gemeinsam den Rauchmelder ausgelöst. Alle Räume wieder abgeschlossen.

12:15 – 18:30 Uhr, Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage. 3-mal Sprinkler test. Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

Die ELA Anlage wurde von der Wartungsfirma MoodMedia im ½ Turnus gewartet.

Die Anlage weist, Mängel bei den Lautsprechern der Konzessionäre auf, die Beschallung ist auch nicht in Ordnung. Der Techniker schreibt alles in sein Bericht und Kaufland wird angeschrieben. Herr Grund darüber informiert.

15:15: 15:45 Uhr, beim Dänischenbettenlager kommt mal wieder Wasser von der Decke und hat die Deckenpanelle durchweist und das Möbelstück beschädigt „siehe Bilder“ .

Ursache nicht gefunden, es waren ungünstige Wetter Verhältnisse. Deckenpanelle erneuert und über die Panelle eine Folie gelegt.

Arbeit von Elmatic abgenommen ca. 14.30 Uhr.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.11.2016			Tayfun Sökmen
18.11.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung