

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161224-1

Objekt:

Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Bickert GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- HandyIn
- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Um die Befühlung und die Wassermenge über die Sprinklereinspeisung zu Prüfen um auch festzustellen ob der Wasserdruck bei den Konzessionären sinkt, um 10:17 Uhr die Einspeisungspumpe eingeschaltet Wasserzählerstand zu beginn 1438 m³.

Zeit gestoppt wann 1 m³ Wasser durchgelaufen ist, um 10:29 Uhr = 12 Minuten.

Der Druck ist bei allen anderen Verbrauchsstellen abgefallen, das auffüllen über die Sprinklereinspeisung gestoppt.

Das befühlen mit der kleinen Wasseruhr begonnen.

Herrn Grund und Herrn Dietmar Richter informiert dass über die Sprinklereinspeisung 5 m³ Wasser in 1 Stunde befördert wird. Das entspricht in 24 Stunden 120 m³.

Da die Geschäfte wegen Heiligabend um ca. 14:00 Uhr schließen und erst wieder am 27.12. wieder öffnen, in Rücksprache mit Herrn Richter, beschlossen das ich nach Schließen der Geschäfte die Befühlung über die Sprinklereinspeisung mache.

Um 14:30 Uhr die Befüllung begonnen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
24.12.2016			Tayfun Sökmen
24.12.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung