

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161230-2

Objekt:

Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Bickert GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- HandyIn
- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wasserstand im Tank ist Voll und die automatische Sprinklerbefüllung hat ordnungsgemäß abgeschaltet.
Gesamte Anlage in Betrieb genommen.
Alle Schläuche und Kabel aufgeräumt und weggeräumt.

Zählerstand: Zähler-Nr. 16039514 = Stand Ende 133,779 m³.

Zählerstand Sprinklereinspeisung Zähler-Nr. 200162 = Stand Ende 1892 m³.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.12.2016			Tayfun Sökmen
30.12.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung