

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170103-1

Objekt:

Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:



Noteinsatz

Kaufland

Art der Arbeiten:

Noteinsatz

Anruf vom Kaufland 03.01.2017 um 22:15 Uhr das Feuer im NSHV ausgebrochen ist und die Feuerwehr den Brand gelöscht hat.

Vorort mit der Feuerwehr gesprochen Kontaktdaten der Feuerwehr gegeben. Musste unterschreiben das ich die Verantwortung für das weitere gehen übernehme.

Ursache ist vermutlich ein Kondensator Brand in der Kompensationsanlage.

Die Firma Geier die die Wartung macht und der nächste Termin ist 02.2017 fällig, über die Störungsnummer angerufen. Rückruf erfolgte ca. 20 min. durch Herren Björn Geier.

Bis der Notdienst von Geier kommt würde es auch wegen dem Wetter (Schnee und Eis) ca. 4-6 Stunden dauern.

Herrn Geier vorgeschlagen das ich detailliert Bilder der Anlage mache und per App ihm zusende, er schaut sich das an und wenn es möglich ist das ich die Anlage rausnehme mache ich das.

Anlage nach Anweisung von Herrn Björn Geier abgeschaltet. Alle anderen Anlagen sind nicht betroffen.

BMA wider voll in Betrieb genommen.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.01.2017	22:30	23:00	Tayfun Sökmen
03.01.2017			

64705

Tayfun Sökmen Kaufland Vertrieb Epson & Co. KG
Rötelsstraße 35, 74172 Neckarsulm

Anschaff der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Strasse 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 06192 / 60 73 10
Telefax: 06192 / 60 73 19

Kunde bestätigt Ausführung: