

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170109-2

Objekt:

OBI Markt

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

Leistungsorte:**Art der Arbeiten:**

Anruf OBI um 10:51 Uhr Herr Asslama, das im Außenbereich im Gartencenter an einer Entleerungsstation der Trockenleitung der TAV 5 Wasser rauskommt.

Herrn Friedrichs informiert und Bilder vom Handy per Mail weitergeleitet.

Herr Friedrich hat die Firma Nohl beauftragt die sich zeitnahe drum kümmern wollen. Per Handy die BMA bei Bosch abgemeldet und mit Herrn Diederich (Marktleiter OBI) am Bedienfeld die Anlage abgemeldet und die Verwaltung informiert, 11:45 Uhr.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.01.2017			Tayfun Sökmen
09.01.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung