

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170109-1

Objekt:

Apotheke im Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:**Art der Arbeiten:**

Stromausfall Apotheke Anruf kam um 9:57 Uhr durch Kaufland und um 10:00 Uhr über Handy hat die Apotheke angerufen. Die Firma Kreiß (Elektriker) ist informiert. Ob er kommt das ist nicht klar. Verwaltung Facility East Herr Friedrich informiert.

Um 10:15 Uhr losgefahren auf der Streck um 10:35 Uhr angerufen, das wieder Strom da ist. Ursache ist eine Steckdose unter einem Wasser Anschluss der Nass geworden ist und unter Wasser stand. Der Elektriker Firma Kreiss, behebt den Schaden. Verwaltung informiert. Alles per Handy geklärt.

Anruf Kaufland Herr Wenzel (Marktleiter Kaufland) um 13:20 Uhr das die bei der Apotheke die Hebeanlage nicht funktioniert.

Apotheke angerufen um genaueres zu erfahren.

Die Apotheke besitzt eine eigene kleine Hebeanlage. Die Abwasserleitung soll verstopft sein dadurch pumpt die pumpe ständig das Wasser in die Leitung.

Durch undichte Schellen die dem Druck nicht stand halten kam das Wasser aus einer dieser Schellen und tropfte in die Steckdose die dann den Kurzschluss verursachte.

Nach Rücksprache mit Herr Friedrich, dem Marktleiter Herrn Wenzel angerufen und ihm mitgeteilt das er für die Maßnahme bis 500,00 € zuständig ist. Marktleiter bat mich ihm Per Mail die Kontaktdaten der Kanalreinigungsfirma zuzusenden. Kontaktdaten und Auszug vom Mietvertrag per Mail versendet 14:00 Uhr. Apotheke informiert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.01.2017			Tayfun Sökmen
09.01.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung