

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170126-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland
- ☐ Lidl Markt
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Elmatic-Techniker: 13:00 - 16:30

BMZ Kaufland abgemeldet, Zugang zu den Räumen der Lüftungsanlage. TÜV-Abnahme Rauchmelder Kaufland und Abluft-Umschaltung Takko.

Wöchentliche Routine durchgeführt.

Tests der Brandmelde-Anlagen im OBI, Dänisches Bettenlager und Kaufland durchgeführt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.01.2017	09:05	17:45	Bernd Schnädelbach
26.01.2017			

Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung

# Projekt-Serviceauftrag a. N. - 111200D 142038

Auftragsstatus: erledigt



GEBÄUDEMANAGEMENT

Objekt-Nr.: 1201590 Hauptobjekt-Nr.:  
Kunden-Nr.: 00011064 Verkaufsgebiet: 00000080  
Vertragsart: B [1 x Wartung ohne Störbese

Datum: 26.01.2017  
Seite 1 / 1

Wächtersbacher Str. 76  
60386 Frankfurt

Tel.: +49 (69) 426977-00  
Fax: +49 (69) 426977-50

Standort: Einkaufszentrum  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

Kunde: Retkauf II S.ä.r.l.  
Roedl-ID 187524  
Neundorfer Str. 68  
08523 Plauen

## Ansprechpartner:

Telefon:  
Fax: +49 (6074) 40781419  
E-Mail: taifun-soekmen@t-online.de

Telefon:  
Fax:  
E-Mail:

Bemerkung: Firma Kaufland 06074 407810

Lüftungsanlage 1 - Keller

Anlage mobil erledigt

Stunden Anlage 1				
Mitarbeiter	Beginn	Ende	Dauer	Arbeitsbeschreibung
Jürgen Giebisch	26.01.2017	26.01.2017	pauschal	Pauschalposition-02.02.0004 Revision der Schaltschrankunterlagen, Einarbeiten der durchgeführten Änderungen und Ergänzungen. Erstellung der Revisionsunterlagen für den Auftraggeber mit -Installations- und Wartungsunterlagen für die neu angebrachten Komponenten-Protokoll über Funktionstest zur Abschaltung der Lüftungsanlage bei BMA Alarm-Protokoll des Sachverständigen. 02.02.0005 Sachverständigen-Nachprüfung der Beseitigung der als sicherheitsrelevant festgestellten Mängel durch den TÜV.
Jürgen Giebisch	26.01.2017	26.01.2017	pauschal	Abfahrt

Material Anlage 1				
Menge	ME	ArtNr	Bezeichnung	Itzt. Arbeiten
1,00	ST	e	An+Abfahrtpauschale	26.01.2017

Rödermark, 26.01.2017

Ort, Datum

Jürgen Giebisch



*Schnädelbach*

Unterschrift Kunde (Herr Schnädelbach)