

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170411-3

Objekt:

OBI Markt
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:



Art der Arbeiten:

Keller ist mit Wasser vollgelaufen bis in die Traforäume. Entega ist gekommen und hat die Räume aufgeschlossen. Mit Nasssauger 950 l Wasser ausgesaugt, den doppelte Boden im MSP Raum geöffnet um noch soviel Wasser auszusaugen wie es möglich ist. Danach hat ENTEGA die arbeit abgenommen und für Okay erklärt.

Wasserschaden am Eigentum Taifun Dienstleisungs GmbH: 1 Karton Leuchtstoffröhren 21 Stück L 58 W/840.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.04.2017			Tayfun Sökmen
11.04.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung