

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20170511-5

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Art der Arbeiten:

NEA ist der Schlauch von der Heizung
am Motor gerissen.

Schlauch wurde erneuert.

Kühlflüssigkeit mit Nasssauger abgesaugt
und in leere Kannister abgeleert zur
entsorgung durch Vupel.

Boden Flächen mit Wasser abgespritzt
und nochmal mit Nasssauger abgesaugt.

- Test Motor Ok.

- Wasser aufgefüllt

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Asphalt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.05.2017	1500	1930	Tayfun Sökmen
11.05.2017			

64705
Tayfun Sökmen
Firma Kaufmann Vertrieb Service KG
Hölsstraße 32, 74172 Neckarsulm
Kunde bestätigt Ausführung

► Kundendienst-Auftrag

Nr. 2017R00 1356

WV-Nr. RT 6670

Kd.-Nr. R 11776

Geräte Nr. 538

Typ DW 6001 V15

Termin 11.5.17

Auftraggeber

Rettkraft II Saal, Neudorfstr. 68, 08573 Plauen

Sachbearbeiter

H. Friedrich

Telefon

Telefax

Auftrag-Nr.

7077-05-

Datum 11.5.17

Aufstellungs ort

EKZ, Ober-Residenz Str. 13, 63372 Rödermark

Sachbearbeiter

H. Stöckner

Telefon

0160/9636 7373 Telefax

Kundenwunsch

Überprüfung NEA nach Wasserverlust

- Berechnung laut Vertrag
- 6/12 Monate Wartung
- Berechnung auf Nachweis
- Lieferumfang
- Garantie/Kulanz

Ausgeführte Arbeiten

- NEA überprüft festgestellt, dass PW-Schlauch
an PW-Mutter explodiert ist - erneut
- Montage des Schalters defekt - Angekettet
- Anzeigetafel aus Glas abgebrochen und zerbrochen
- Sorgf. und gewartet

Materialverbrauch

- ca. 5 m PW-Schlauch
- 1x Schalterschalter
- Reinigungsmaterial

Name, Datum

Plauen 11.5.17

Arbeitszeit 6,5 Std.

Fahrzeit 3 Std.

Kilometer: 190

Name, Datum

Arbeitszeit Std.

Fahrzeit Std.

Kilometer:

Name, Datum

Arbeitszeit Std.

Fahrzeit Std.

Kilometer:

Name, Datum

Arbeitszeit Std.

Fahrzeit Std.

Kilometer:

Betriebsstunden vorher:

(400 36 min)

Betriebsstunden nachher

8770

Die Anlage ist betriebsbereit

bedingt betriebsbereit

nicht betriebsbereit

Die Richtigkeit der Leistung bescheinigt:

Datum: 11.5.17



Deutsche Zertifiziergesellschaft
Mittelstand GmbH

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008

Kunde

KD-Techniker



Deutsche Zertifiziergesellschaft
Mittelstand GmbH

zertifiziert nach

DIN EN ISO 14001:2009