

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20170511-4

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322050.020
Straße:	Rötelstr. 35	Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470	von:	DO 11.05.2017
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15	bis:	DO 11.05.2017
Ort:	63322 Rödermark	Heute	DO 11.05.2017
Auftrag:	Nachtwache für Sprinkler-Erweiterung Apotheke	ab ca.	10:00 Uhr

Notizen: *Beauftragt Herr Ingo Dehmel Telefonisch*
BMA abgemeldet. NAV der Gruppe entleert.

Mit den Monteuren die Arbeiten besprochen.

Um 22:30 Uhr den Hauptschlüssel entgegengenommen.

- Die Arbeiten können nicht ausgeführt werden, weil die Entleerung der NAV im Takko Markt ist. Da Takko und ich nicht vorher informiert wurden konnte diesbezüglich nichts gemacht werden.

NAV wider aufgefüllt und mit Luft beaufschlagt. BMA angemeldet.

Die Arbeiten wurden ca. 1:30 Uhr beendet.

Am Objekt gewartet bis 6:15 Uhr um den Schlüssel zurückzugeben.

44 KM An und Abfahrt

Datum	Mit- arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
11.05.2017	TS	1930	730	<i>[Signature]</i>	
11.05.2017					
11.05.2017					
11.05.2017					
11.05.2017					

TS = Tayfun Sökmen

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20170511-4

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322050.020
Straße:	Rötelstr. 35	Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470	von:	DO 11.05.2017
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15	bis:	DO 11.05.2017
Ort:	63322 Rödermark	Heute	DO 11.05.2017
Auftrag:	Nachtwache für Sprinkler-Erweiterung Apotheke	ab ca.	10:00 Uhr

Notizen:

BMA abgemeldet. NAV der Gruppe entleert.

Mit den Monteuren die Arbeiten besprochen.

Um 22:30 Uhr den Hauptschlüssel entgegengenommen.

Die Arbeiten können nicht ausgeführt werden, weil die Entleerung der NAV im Takko Markt ist. Da Takko und ich nicht vorher informiert wurden konnte diesbezüglich nichts gemacht werden.

NAV wider aufgefüllt und mit Luft beaufschlagt. BMA angemeldet.

Die Arbeiten wurden ca. 1:30 Uhr beendet.

Am Objekt gewartet bis 6:15 Uhr um den Schlüssel zurückzugeben.

Datum	Mit- arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
11.05.2017	TS				
11.05.2017					
11.05.2017					
11.05.2017					
11.05.2017					

TS = Tayfun Sökmen

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.



Kaufland
Bauvorhaben
Ober-Rodener-Str. 13-17
Straße
63322 Rödermark
PLZ / Ort

Projekt-Nr. 359517

Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet

Bestätigt: Datum/Unterschrift

Auszuführende Arbeiten:

Name in Druckbuchstaben

Leistungsnachweis für

Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt- stunden
Weisbecker	3				6				6
Vogel	3				6				6

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

Geräteinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Gesamt- Std.	km
M-Y-4105	12							6	100							6	100
M-ZO-465	12							6	100							6	100

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage	Transport

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit
Bez. = Arbeitsgeräte: 21 = Scherenarbeitsbühne, 22 = Scherenarbeitsbühne Allrad, 23 = Teleskoparbeitsbühne
Bez. = Sonstiges: 31 = Gabelstapler, 32 = Materialtransport

Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern

Ausgeführte Arbeiten

Arbeiten mussten abgebrochen werden, da Bereich durch eine Rückschlagklappe abgegrenzt war. Zugang zur Entleerung des Behälters nur über Takko-Markt, welcher bereits geschlossen war.

Takko-Markt muss während den Arbeiten zugänglich sein. Nach Rücksprache mit Hr. Becker (Büro) abgebrochen.

Anlage betriebsbereit übergeben ☒ Ja ☐ Nein

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

11.5.17
Datum Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

11.5.17
Datum Unterschrift (Kunde)

Weisbecker
Name in Druckbuchstaben

Tayfun Sokmen
Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben



Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.