

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170621-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐

- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ HandyIn
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ Lidl Markt
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

Art der Arbeiten:

- Routine + 3 Spindler und Strömungsmelder Test.
- Abgehoben Takko Schlüssel zum Schlüsseldienst, gebracht.
- Arbeiten von der Firma Rasch Auftrag 2017-06-002 abgenommen.
- Voralarm vom 23.06.2017 um 5:53 Uhr Melder R3 Meld. 44 Gruppe 64 = Rauchmelder im Backshop. Melder zurückgesetzt.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteure:
23.06.2017	8:00	17:00	Tayfun Sökmen
21.06.2017			Dominic Weicker
21.06.2017			Christopher Hanke
21.06.2017			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 70 10
Telefax 0 60 74 / 40 70 14 19

Vertrieb Epallon GmbH & Co. KG

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170621-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ HandyIn
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ Lidl Markt
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐

Art der Arbeiten:

- Firma ^{Siedler} ~~Siedler~~ für die Automatik für Eingangstüren beim OBI in Vertretung Büchhoff für den Auftrag 2017-05-007 austausch aller 4 Eingangstüren, die am 26.06. getauscht werden. Frank Friedrich informiert wegen der Sitz-echte der Bäckerei und ob die so bleiben kann. Nach einigen Telefonaten und gesprächen mit OBI werde ich diese am 26.06. Demontieren.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteure:
21.06.2017			Tayfun Sökmen
21.06.2017			Dominic Weicker
21.06.2017			Christopher Hanke
21.06.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung

nischen Fragen! H-P-S Group Herr Wör

GRUPPE(N): 1: Ereignis(se): 1
Uoralarm: Gruppe 64 23-Jun 05:58
Ort: KL Rödermark 0064/04
AM Lager Büros Mld.: 83%
Backraum TH
Uoralarm [Aux] [Menü] 23-Jun-2017 14:01:26

mer
S

Erkunden

Verzög. AB

Akustik
AB / AN

Rücksetzen

23-Jun-17 13:54:58
SUMMER AUS

00827: Fre 23-Jun-17 13:54:54
Access Level 2

00826: Fre 23-Jun-17 12:43:50
R3 Mod. 5 - Gruppe 0071/01 - AUX.
Grp.: Störung Sprinkleranlage
Ort: Störung Sprinkleranlage
IA-AN

00825: Fre 23-Jun-17 05:59:48
R3 Meld. 44 - Gruppe 0064/04 - TH
Messw.: 83%
Grp.: AM Lager Büros
Ort: Backraum

VORALARM