

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171101-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ HandyIn
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt

- ☒ Kaufland
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐

Art der Arbeiten:

Automatik Tür Kaufland Aussen Cron innen noch aussen
gesehen) Links fährt langsam Auf und Zu
Kunden Laufen gegen die Tür.

Anlage war die Abdeckung Locker dadurch
hat der Sensor Probleme.

Anlage zurückgesetzt und Abdeckung richtig geschosse
Tür geht wieder.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abfahrt.

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.11.2017	1015	1230	Tayfun Sökmen
01.11.2017			

Abschnitt der Folie:
Kaufland Rödermark
Centralpark Straße 13/15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 030 76 14 78 19
Telefax 030 76 14 78 14 19
Tayfun Sökmen
Kunde bestätigt Ausführung