

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171205-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- 

## Art der Arbeiten:

Begleitung Herrn Grund und Kollegen sowie die Vertreter der Bauaufsicht Offenbach zur Begehung des Objektes mit dem thematischen Schwerpunkt Fluchtwege und Brandschutz.

Die Brandschutz-Schau der Feuerwehr ist wegen Erkrankung eines Mitarbeiters ausgefallen.

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland: Notbeleuchtung in Linie 28/3 das Leuchtmittel getauscht.

OBI: Notbeleuchtung: Treppenhaus zu den Sozial-Räumen.

Leuchtmittel in Leuchte im EG und I. OG getauscht. Die Leuchtmittel wurden vom OBI gestellt.

Im I. OG ist die Leuchte trotz Tausch weiterhin defekt.

Im Garten-Center den Sitz eines Piktogramms korrigiert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.12.2017			Bernd Schnädelbach
05.12.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung