

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180210-1

Objekt:

Dänisches Bettenlager (Lidl)
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:



Art der Arbeiten: Anruf um 10:22 Uhr

Heizungsausfall Bettenlager. Im Heizungsraum
Kaufhaus nach der Vorlauftemperatur gesucht hat 70°C
allerdings läuft die Pumpe nicht, im Bettenlager-HLR
hat der Verlauf nur 20°C ebenso der Rücklauf.
Pumpe geht nicht, Facility Hr. Friedrich informiert, Rösch
Notdienst nummer 0151-2-1365609 anrufen.
Ich soll die Heizung ausschalten damit nicht die Heizung
ständig Heiß einbläst. Am Montag um 8:00 Uhr Hr. Richter schreibe
0151-50665085 an.

Aussentemperatur - 5°C

Menge / Einheit	Material
38qm	An und Auffahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.02.2018	10:30	15:45	Tayfun Sökmen
10.02.2018			

Tayfun Sökmen

Facility EAST GmbH & Co. KG
Ober-Rodener-Str. 13, 63322 Rödermark
Tel.: 0 60 74 • 9 14 04 70
Fax: 0 60 74 • 9 14 04 71