

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20180214-1 #3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Kaufland Apotheke
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Nagelstudio
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ HandyIn
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Mit Hr. Schmitt (Accabo) und Hr. Rippe (PWT) den Wasserschaden begutachtet. 5 Schächte geöffnet bei allen steht Wasser im Brunnen. Die beschädigte Pumpe Nr. 36 in der Pumpstation am Badehaus abgeschaltet. Die kuppelte Leitung wird am 15.02. erneuert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.02.2018	13 ⁰⁰	14 ⁰⁰	Tayfun Sökmen
14.02.2018			

