

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180228-1 # **3**

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ HandyIn
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ _____

- ☐ Kaufland Apotheke
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Nagelstudio
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

Begabung der Anlage wegen Frost.
Türfischleier macht im Eingang Kaufland
Heizungsaussch, Ursache lose Abdeckung und die
Ansaugung ist zu mit Fusseln, Abdeckung befestigt
Fliesen entfernt, Geräusche sind weg.
Alle Technikräume abgeschlossen.
NEA Heizölstand für Kaufland aufgenommen
2150 L.

Menge / Einheit	Material
44 km	Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.02.2018	13:30	15:30	Tayfun Sökmen
28.02.2018			

64705
Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Tayfun Sökmen 74172 Rödermark
Kunde bestätigt Ausführung