

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY
EAST** GmbH
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20180313.1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
☐ Kaufland
☒ OBI Markt
☐

Art der Arbeiten:

VDS Altanlagenprüfung T FV.
Anlage abgemeldet, alle Leitungen abgedröht,
Messung der Wandstärken der Rohre und Begutachtung
der Innenrohre durch Boroskopie.
Anlagen wieder in Betrieb genommen

- Hu.H Elektrobau die Unterlagen Elektrische Anlagen vom
Kaufland zur Dokumentation ausgehändigt.

Menge / Einheit	Material
881cm	Flu und NSFahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.03.2018	7:30	16:00	Tayfun Sökmen
13.03.2018			

Tayfun Sökmen
Tayfun Sökmen

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 90 74 7 40 78 10
Telefax 0 90 74 7 40 78 14 19

Kunde bestmögliche Ausführung

Unter Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Postfach 25 20172 Neckarsulm