

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180411-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐

Art der Arbeiten:

Am 11.04.2018 ist bzw. war Wieg wegen der Lüftung
im Kaufland. Warum ist nicht bekannt und
bei mir hat sich auch keiner gemeldet.

- Lüftungsstörung beim DM-Markt Fehlercode A3 Andreassen
firma Elmatic hat den Keilriemen erneuert Lüftung wieder OK
- HPS sind da Warten die Rauchmelder
- H.v.H. nochmal begleitet wegen der Notbeleuchtung beim
OBI

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und AS Fahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.04.2018	8:00	14:00	Tayfun Sökmen
11.04.2018			

54705

Anschrift der Firma:
Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 030 74 49 18 10
Telefax 030 74 49 18 19

Kunde bestätigt Ausführung

Tayfun Sökmen