

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180715-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Kaufland**

Art der Arbeiten:

Noteinsatz: Feuer-Alarm nach Durchrostung eines Rohrabschnittes der Trockengruppe oberhalb der Pumpe im Kaufland.

Pumpe abgestellt.

Wasserkessel wieder mit Wasser und Druckluft aufgefüllt.

BMZ zurückgesetzt und wieder in Betrieb genommen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.07.2018			Tayfun Sökmen
15.07.2018			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung