

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180715-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

☐ Kaufland

**Art der Arbeiten:**

Noteinsatz: Feuer-Alarm nach Durchrostung eines Rohrabschnittes der Trockengruppe oberhalb der Pumpe im Kaufland.

Pumpe abgestellt.

Wasserkessel wieder mit Wasser und Druckluft aufgefüllt.

BMZ zurückgesetzt und wieder in Betrieb genommen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.07.2018	00:50	03:40	Tayfun Sökmen
15.07.2018			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 40 78 10
Telefax 0 60 74 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Esslingen GmbH & Co. KG
Rödermark 35 74172 Nürtingen
Tayfun Sökmen
Kunde bestätigt Ausführung

02310: Sam 14-Jul-18 00:52:32
UE ausgelöst beendet

02309: Sam 14-Jul-18 00:52:32
R3 Mod. 5 - Gruppe 0071/01 - AUX.
Grp.: Störung Sprinkleranlage
Ort: Störung Sprinkleranlage
TA-AN

02308: Sam 14-Jul-18 00:52:32
ZENTRALE ZURÜCKSETZEN (FBF)

02321: Sam 14-Jul-18 02:29:08
UE AN

02307: Sam 14-Jul-18 00:23:00
R3 Mod. 3 - Gruppe 0001/04 - ÜBW
Grp.: Sprinklernassgruppe
Ort: Sprinkler Kaufland EG
Element wieder unter ALARMWERT

02320: Sam 14-Jul-18 02:28:58
Akustische Signale AN

02319: Sam 14-Jul-18 02:28:56
AKUSTIK AUS

02306: Sam 14-Jul-18 00:22:28
R3 Mod. 3 - Gruppe 0001/04 - ÜBW
Grp.: Sprinklernassgruppe
Ort: Sprinkler Kaufland EG

*** FEUERALARME ***

02318: Sam 14-Jul-18 02:28:54
UE AB

02305: Sam 14-Jul-18 00:21:28
R3 Mod. 4 - Gruppe 0002/01 - ÜBW
Grp.: Sprinklertrockengruppe
Ort: Sprinkler Vordach, Rampe Kaufland
Element wieder unter ALARMWERT

02317: Sam 14-Jul-18 02:28:22
R3 Mod. 5 - Gruppe 0071/01 - AUX.
Grp.: Störung Sprinkleranlage
Ort: Störung Sprinkleranlage
TA-AN

02316: Sam 14-Jul-18 02:28:20
ZENTRALE ZURÜCKSETZEN

02304: Sam 14-Jul-18 00:05:40
R3 Mod. 5 - Gruppe 0071/01 - AUX.
Grp.: Störung Sprinkleranlage
Ort: Störung Sprinkleranlage
TA-AN

02315: Sam 14-Jul-18 01:43:08
Akustische Signale AB

02314: Sam 14-Jul-18 01:43:06
AKUSTIK AUS

02303: Sam 14-Jul-18 00:05:34
UE ausgelöst

02302: Sam 14-Jul-18 00:05:34
R3 Mod. 4 - Gruppe 0002/01 - ÜBW
Grp.: Sprinklertrockengruppe
Ort: Sprinkler Vordach, Rampe Kaufland

*** FEUERALARME ***

02313: Sam 14-Jul-18 01:42:58
R3 Mod. 5 - Gruppe 0071/01 - AUX.
Grp.: Störung Sprinkleranlage
Ort: Störung Sprinkleranlage
TA-AN

02312: Sam 14-Jul-18 01:42:58
ZENTRALE ZURÜCKSETZEN

02301: Sam 14-Jul-18 00:05:30
R3 Mod. 5 - Gruppe 0071/01 - AUX.
Grp.: Störung Sprinkleranlage
Ort: Störung Sprinkleranlage
TA-AUS

02311: Sam 14-Jul-18 01:42:52
Access Level 2