

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180715-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Kaufland

Art der Arbeiten:

Noteinsatz: Feuer-Alarm nach Durchrostung eines Rohrabschnittes der Trockengruppe oberhalb der Pumpe im Kaufland.

BMZ abgemeldet und ausser Betrieb genommen.

Techniker von Nohl Zugang zur Sprinkler-Anlage ermöglicht.

Mit Nass-Sauger das Wasser aus der Pumpen-Wanne abgesaugt, da ein Fehlalarm über den Aufschwimm-Sensor drohte.

Arbeit des Nohl-Technikers angenommen.

BMZ zurückgesetzt und in Betrieb genommen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.07.2018			Bernd Schnädelbach
15.07.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung