

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180807-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- 

## Art der Arbeiten:

wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Trocken-Anlage: Alarm-Glocke funktioniert nicht mehr, nach 2. Test bei VDS-Prüfung.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.08.2018	07:05	10:15	Bernd Schnädelbach
07.08.2018	12:15	14:30	-/-

*8/18 delv* 64705  
Bernd Schnädelbach  
Kunde bestätigt Ausführung  
14.19