

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180814-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Trocken-Anlage: Alarm-Glocke funktioniert weiterhin nicht mehr.

Notbeleuchtung: Leuchtmittel an Linie 25/5 ausgetauscht.

Kleinaktionen mit Thomas Schmidt / Acatium REM GmbH wahrgenommen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.08.2018	06:55:14:25		Bernd Schnädelbach
14.08.2018			

**64705**  
Schnädelbach  
Bernd Schnädelbach  
Acatium Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Ober-Rodener Straße 13, 15 un  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19  
E-Mail: [bernd.schnaedelbach@kaufland.de](mailto:bernd.schnaedelbach@kaufland.de)  
Kundenbestandort Ausführung