

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180910-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐

Art der Arbeiten:

- Routine: Aussenanlagen abgelaufen, Dach abgedeckt
- Sprinkler Test 3-mal NEA Probelauf, Stellmotor
- Lüftung ist Defekt, HV Hr Schmitt mit Bilder informiert.
- Regenwasserkanalstein neu eingelegt und mit Sand verfüllt.
- Druckerpapier an der BMA Kaufland erneuert.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und ASFahrt
1-mal	FugenSand Grau 11,48 €/netto

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.09.2018	6:30	16:30	Tayfun Sökmen
10.09.2018	6:30	16:30	Luca Padovese
10.09.2018			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 76 / 40 75 10
Telefax 0 60 76 / 40 75 14 19

Tayfun Sökmen
Firma Kaufland Vertrieb
Rödermark 63 741 61 61

Kunde bestätigt Ausführung