

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181103-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

Dänisches Bettenlager:

Anstrich der Auffangrinne der Sprinkler-Anlage löst sich in größeren Placken.

Kaufland:

Typenschilder der Lüftungsanlage fotografiert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.11.2018	10:10	18:06	Bernd Schnädelbach
03.11.2018			

64705
Schnädelbach Oct 2018
Anchrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 06174/9073-10
Fax 06174/9073-14-05
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung