

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181206-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland
- dm-drogerie markt
- 

## Art der Arbeiten:

Notruf wegen Störung an der Heizung und and Tor-Schleieren.

An der Heizung war keine Störung festzustellen. Die Temperaturbewegungen waren ok und die Aufheizung erfolgte problemlos.

Allerdings war der Vorlauf Lüftung Markt + Lüftungsgerät Sozialräume I. OG mit unter 20 Grad recht niedrig.

Die Torschleier lösten alle nicht aus. Auch die Vorlauftemperatur des innen liegenden Tor-Schleiers hatte nur 20 Grad.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.12.2018	16:20	18:00	Bernd Schnädelbach
06.12.2018			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Name Kaufland Vertrieb Rodenbach  
Ober-Rodener Strasse 13, 9 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon: 0 60 74 14 17 2  
Telefax: 0 60 74 14 28 14 19

Kund bestätigte Ausführung